



SGS Analytics Norway AS
Hamar
NO 980 800 873 MVA
Bekkeliveien 2
2315 Hamar
Telefon: +47 4000 7001
no.hn.kundeservice@sgs.com
www.sgsanalytics.no

Trysil kommune
Teknisk drift (vann) 601201
Postboks 200
2421 TRYSIL
Att: Kinga Adam

Dato: 26.09.2025
Prøve ID: 2025-27622
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 24.09.25

Analyseperiode: 24.09.25 - 26.09.25

2025-27622-1 (DR) Rentvann (Hamar)

Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Merket: Oppfølging

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 08.30 - 24.09.25
Sted: **HB232**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) 2	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	1 - 4
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

2025-27622-2 (DR) Rentvann (Hamar)

Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Merket: Oppfølging

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 08.50 - 24.09.25
Sted: **PA333**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

2025-27622-3 (DR) Rentvann (Hamar)

Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Merket: Oppfølging, Behandlet

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 09.00 - 24.09.25
Sted: **VB230 Råvann**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

2025-27622-4 (DR) Rentvann (Hamar)

Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Merket: Oppfølging

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 09.10 - 24.09.25
Sted: **PV234**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

2025-27622-5 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**
Merket: Oppfølging

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 09.18 - 24.09.25
Sted: **RA330**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

2025-27622-6 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**
Merket: Oppfølging

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 09.30 - 24.09.25
Sted: **PA334**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) 1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	1 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

2025-27622-7 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**
Merket: Oppfølging

Tatt ut: 24.09.25 Kl. 09.48 - 24.09.25
Sted: **PA332**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) 1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	1 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

< betyr: Mindre enn

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen

Hege V. Weiby

Hege Vaarnes Weiby
Fagansvarlig mikro

Kopi til
Terje Smestad (E-post)
Kinga Adam (E-post)
Heidi Irene Ringsrød (E-post)