

Trysil kommune
Teknisk drift (vann) 601201
Postboks 200
2421 TRYSIL
Att: Kinga Adam

Dato: 24.08.2026
Prøve ID: 2026-19082
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 19.08.26

Analyseperiode: 19.08.26 - 21.08.26

2026-19082-1 Rentvann - Ubehandlet
Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Tatt ut: 19.08.26 Kl. 09.35 - 19.08.26
Sted: **VB231 Ravann**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
pH ved 19-25°C	HA) 7.2		NS-EN-ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 23.6	°C		
Turbiditet	HA) <0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l	NS-EN ISO 7887 (C)	

2026-19082-2 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Tatt ut: 19.08.26 Kl. 09.35 - 19.08.26
Sted: **PA333**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	HA) Ikke påvist	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
*) Lukt	HA) 1			Intern etter NMKL 183	
*) Smak	HA) 1			Intern etter NMKL 183	
pH ved 19-25°C	HA) 7.6		6,5 - 9,5	NS-EN-ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 23.6	°C			
Turbiditet	HA) <0.10	FNU		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 (C)	
Konduktivitet 25 °C	HA) 13.2	mS/m	250	NS-EN 27888:1993	±1.32

2026-19082-3 DR) Rentvann (Hamar)
Gjelder: **Nybergsund vannverk**

Tatt ut: 19.08.26 Kl. 09.35 - 19.08.26
Sted: **PA334**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	HA) Ikke påvist	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
*) Lukt	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
*) Smak	HAL) 1			Intern etter NMKL 183	
pH ved 19-25°C	HA) 7.7		6,5 - 9,5	NS-EN-ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 23.6	°C			
Turbiditet	HA) <0.10	FNU		NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	HA) <2	mg Pt/l		NS-EN ISO 7887 (C)	
Konduktivitet 25 °C	HA) 13.2	mS/m	250	NS-EN 27888:1993	±1.32

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025)

< betyr: Mindre enn

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

HAL) Analysen er utført av SGS Hamar. Lukt/smak skala: 1-Ingen; 2-Så vidt konstaterbart; 3-Svakt; 4-Tydelig; 5-Sterk

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen

Hege Vaarnes Weiby
Fagansvarlig mikro

Kopi til
Lars Myrvang (E-post)
Slutter 1/4-26, Terje Smestad (E-post)
Kinga Adam (E-post)
Heidi Irene Ringsrød (E-post)